ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской област в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510533 от 20 июля 2012 г. (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-0
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-
Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
_____ М.Н. Назарова
м.п

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-02-1598-393
Дата оформления: 05.04.2016

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
Администрация Нойкинского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области
461610, Оренбургская область, Бугурусланский район, ул. Центральная, 2 с. Нойкино
Дата и время отбора образца (пробы): *01.04.2016 12 ч. 35 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *01.04.2016 16 ч. 00 мин.*
Цель отбора: *По договору*
договор от 08.12.2015 г. № 223/15-к
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Администрация Нойкинского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области
461610, Оренбургская область, Бугурусланский район, ул. Центральная, 2 с. Нойкино
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Бугурусланский район, с. Нойкино, ул. Заречная, 7, разводящая сеть, колонка

Код образца (пробы): *Б.1.2.03.16.1598.Л*
Объем образца: *1,0л.*
Тара, упаковка: *Стерильная емкость, стеклянная емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
Условия транспортировки: *Согласно НД, сумка-холодильник, t+5С*
Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: _____ *Помошник врача по общей гигиене Агеева В.С.*
подпись

Код образца (пробы): Б.1.2.03.16.1598.Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 01.04.2016 16 ч. 20 мин.
Дата окончания исследования: 01.04.2016

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	менее 0,5	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ3351-74
5	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012

Код образца (пробы): Б.1.2.03.16.1598.Д,

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 01.04.2016 16 ч. 20 мин.,
Дата окончания исследования: 04.04.2016,

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускаются в 100	мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускаются в 100	мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	8,5	не более 50	мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог Архипова О.Н.*
Химик-эксперт: Левкина А.А.

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ