ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах»
Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015г. в национальной системе аккредитации
ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873,ИНН/КПП 5610086304/560202001
Юридический адрес:460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: fguz2005@mail.ru
Фактический адрес: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел. (35352) 23522, факс (35352) 23522
Email fguzbuguruslan@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач _____ М.Н. Назарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

№ 43 **«09» декабря 2015 г.**

1. Объект экспертизы: Протоколы результатов лабораторных исследований.
2. Заявитель, юридический адрес: Администрация Нойкинского сельсовета, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Нойкино ул. Центральная, 2
3. Основание для проведения гигиенической оценки: Договор
4. Цель проведения гигиенической оценки: оценка результатов лабораторных исследований питьевой воды на соответствие действующим санитарным правилам и нормам.
5. Представлены следующие документы:
протоколы исследований воды питьевой из скважин №№ 10-02-6286-1468 от 02.11.2015г. протоколы исследований воды питьевой из разводящей сети № № 10-02-6287-1469, 10-02-6287-1470 от 02.11.2015г.,
6. Результаты гигиенической оценки:

Оценка результатов исследования воды питьевой: пробы питьевой воды из артскважины, питающей водопровод с. Нойкино по обобщенным и микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».табл. 3, 1.

Пробы питьевой воды из разводящей сети водопровода с. Нойкино по органолептическим свойствам и микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», табл. 1, 4.

Гигиеническую оценку провела
Зав. отделом гигиены: Л.С. Инжеватова